

Tank-Service nv

Krommebeekstraat 20
Industriezone Menen-Oost
8930 MENEN
Tel: 056/51 86 54
Fax: 056/51 90 43
Website: www.tank-service.be



RPR Kortrijk 0436.342.325
Ondernemingsnummer BE 0436.342.325
BNP Paribas BE 89 2850 2954 2185
KBC BE 50 4659 2086 8118
Belfius BE 25 7785 9416 6582
Registratie nr. 436.342.325.05.25.11
E-mail: info@tank-service.be
Erkend ophaler afvalstoffen – Erkend technicus

VERSTRAETE PAUL

Meensesteenweg 157

8870 IZEGEM

Naam techniek : Boo

Erkeningsnummer : SVO 5408

DICHTHEIDS- EN CONFORMITEITSCONTROLE VAN EEN MAZOUTTANK

Uitvoeringsdatum : 26/01/2022

Vorige controle : 18/01/2016

Gegevens van de beheerder van de tank :

- Werfadres : Kerelsstraat 23, 8800 Roeselare
- BTW-nr. : Niet van toepassing
- Email : paul@verstraete-mattan.be

Locatie van de tank en zijn toebehoren :

- Locatie van de tank : De tank ligt rechts naast het huis, in de beplanting
- Andere info (te vervolledigen indien aanwezig/nodig) : Niet van toepassing

Tank :

- Inhoud tank : 5000 liter
- Installatiedatum of -jaar / bouwjaar : Niet gekend
- Fabrikant en fabricage nummer : Niet gekend
- Inzage vorig conformiteitsattest : OK
- Afmetingen : Niet gekend
- Plaatdikte : Binnenwand : Niet gekend – Buitenwand : Niet gekend
- Bovengrondse tank : Wanddikte : Niet van toepassing
- Bovengrondse tank : type ondergrond : Niet van toepassing
- Norm : Niet van toepassing
- Proefdruk : Niet van toepassing
- Prototypekeuring : Niet van toepassing
- Niveau van product : 70 cm
- Type tank :
 - Cilinder - Ondergronds - Enkelwandig
 - Inkuiping : Nee
 - Metaal
 - Behandeling tank : Niet van toepassing
- Kenplaat : Niet aanwezig

Tank-Service nv

Krommebeekstraat 20
Industriezone Menen-Oost
8930 MENEN
Tel: 056/51 86 54
Fax: 056/51 90 43
Website: www.tank-service.be



RPR Kortrijk 0436.342.325
Ondernemingsnummer BE 0436.342.325
BNP Paribas BE 89 2850 2954 2185
KBC BE 50 4659 2086 8118
Belfius BE 25 7785 9416 6582
Registratie nr. 436.342.325.05.25.11
E-mail: info@tank-service.be
Erkend ophaler afvalstoffen – Erkend technicus

VERSTRAETE PAUL

Meensesteenweg 157

8870 IZEGEM

Controles :

- Visuele controle van de tank tot aan de brander : Niet van toepassing, geen brander gezien
- Vervuiling aan de buitenkant van de tank : Nee, OK
- Mangat : Dichtheid en bevestiging deksel : OK, Opmerking : Roestvorming en groenafval op het mangat
- Mangat : algemene staat : OK, Opmerking : Roestvorming en groenafval op het mangat
- Aansluitingen : OK
- Vulbuis : OK
- Ontluchtingsbuis : OK
- Zuig- en retourleiding (zichtbare delen) : OK, koper diam. 10
- Inkuiping : Niet van toepassing
- Peilmeter : type : Pneumatisch - OK
- Overvulbeveiliging : Fluiters 95% => test : OK
- Lekdetectie : Niet van toepassing
- Tankpotentiaal : - 0,405 V
- Kathodische bescherming : Niet van toepassing
- Andere info : Niet van toepassing
- Dépressietest :
 - Toestel TESTO 312-3 : referentie 0632 0314 703 03173406 – Gekeurd op 23/04/2021
 - Aanwezigheid van water en slib : voor de test : NEE; na de test : NEE
 - Meting PH-waarde van het water en slib : Niet van toepassing
 - Druk bij aanvang van de test : - 220 mbar
 - Resultaat na 10 minuten : - 210 mbar
 - Dichtheid : Positief
 - Resultaat van de dichtheidsproef : OK
- Test met ultrasonen :
 - Toestel SDT 150 : referentie 150941410 – Gekeurd op 26/05/2021
 - Test voor het goed functioneren voor de controle : OK
 - referentiemeting R (onder vloeistoflijn) : - 3,0 dB
 - referentiemeting N (boven de vloeistoflijn) : - 3,0 dB
 - Effectieve meting R (onder vloeistoflijn) : - 2,7 dB
 - Effectieve meting N (boven de vloeistoflijn) : - 2,6 dB
 - Aanwezigheid van water en slib : voor de test : NEE; na de test : NEE
 - Meting PH-waarde van het water en slib : Niet van toepassing
 - Bereikte dépressie (mbar) : - 220 mbar
 - Duurtijd : 10 min.
 - Resultaat van de dichtheidsproef : OK
- Situatie van de lekkage : Er zijn geen lekken in de tank
- Andere opmerkingen : De staat van het mangatdeksel dient opgevolgd te worden

Tank-Service nv

Krommebeekstraat 20
Industriezone Menen-Oost
8930 MENEN
Tel: 056/51 86 54
Fax: 056/51 90 43
Website: www.tank-service.be



RPR Kortrijk 0436.342.325
Ondernemingsnummer BE 0436.342.325
BNP Paribas BE 89 2850 2954 2185
KBC BE 50 4659 2086 8118
Belfius BE 25 7785 9416 6582
Registratie nr. 436.342.325.05.25.11
E-mail: info@tank-service.be
Erkend ophaler afvalstoffen – Erkend technicus

VERSTRAETE PAUL

Meensesteenweg 157

8870 IZEGEM

Besluit :

De tank werd goedgekeurd en mag verder gebruikt worden.
Een volgende controle dient te gebeuren voor 26/01/2024.
Er werd een groene dop geïnstalleerd op de vulbus op dezelfde dag van de controle.

Uitleg waarom de tank afgekeurd is:

De tank werd goedgekeurd op voorwaarde dat de staat van het mangatdeksel opgevolgd wordt.

Stempel en handtekening :

[Handwritten signature and stamp]

ERKEND TECHNICUS
SVO 5408