

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20201023019005 Datum onderzoek: 23/10/2020 Agent: Jurgan Dierick volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Plaats van onderzoek: Gaversesteenweg 229, 9820 Merelbeke (België)
 Eig./Uitb./Beh.: Corryn Michiel - Gaversesteenweg 229, 9820 Merelbeke (België)
 Uitvoerder: Thibaut Maes - Roskamstraat 46, 9820 Merelbeke (België)
 Bedrijf: Elkin Ond nr : BE0656945960
 Type lokalen: Wooneenheid
 Doel onderzoek: 6.5 - Controlebezoek volgens AREI Boek 1 - KB 08/09/2019
 Installatie van: ☐ voor 1981 ☒ 1981-2020 ☐ na 1-6-2020

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN:
 DNB: Imewo
 Nominale spanning: 3 X 230V
 Hoofdbeveiliging: 40A
 Voedingsleiding: 3 x 16 mm² VOB
 Elektrode type: Pen/Baren
 Aantal borden: 2
 Aantal stroombanen: 14+7
 Waarde diff. inr: 300mA 40A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: OK
 Diff. testknop: OK
 Diff. foutlus: OK
 Bescherming RA/OA: OK
 staat vast elektrisch materieel: OK
 R isolatie: 0.95 MOhm
 R aarde: 21.7 Ohm
 Schema's: In bijlage



TOELICHTING

Volgens afdeling 8.2.2 - Afwijkingen AREI 1981 - 2020
 De elektrische installatie is geschikt voor een aansluiting van 3x230V tot en met 40A.

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.	Vaststelling

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 08/09/2019. De ADS werd verzegeld door de agent-bezoeker en het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 23/10/2045 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten. Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens dit controlebezoek dient men binnen een termijn van hoogstens één jaar door hetzelfde erkend organisme een nieuw controlebezoek te doen verrichten. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



Erkend controle organisme door FOD Economie

KEURteam vzw

TEL: 050 68 55 55

Meulestraat 31

info@keurteam.be

8730 Beernem

www.keurteam.be

Ondnr BE 0831.542.002

RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20201023019005

Datum onderzoek: 23/10/2020

Agent: Jurgen Dierick

volgens procedure TP01b

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Jurgen Dierick**

Datum vrijgave: 23/10/2020

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20201023019005 Datum onderzoek: 23/10/2020 Agent: Jurgen Dierick volgens procedure TP01b

