

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma naam: Comfortinvest BV straat en nummer: Groene-Portdreef 7 postcode en gemeente: 8200 Brugge tel.: 0468/210.211 gsm: fax.: email: info@comfortasbest.be ondernemingsnummer: BE0563.530.606		volgnummer attest: 202519 technicus voornaam en naam: Jelle Onsea erkenningsnr.: SV ERK/TS/107961 datum controle: 15 / 05 / 2025 arbeidsduur: van u tot u	
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming naam: straat en nummer: Kruishoek 8 postcode en gemeente: 8740 Wielsbeke tel.: gsm: email:		adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t. naam contactpersoon: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: gsm: email:	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 1200 ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☒ ovaal ☐ andere:	☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing:/...../.....		tanknummer:	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk:		fabricagenummer:	
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.	
norm:			
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:			
*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlare).			
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum:/...../..... ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)
☒ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding
☒ niet aanwezig	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	☐ aanwezig ☒ niet aanwezig
☐ n.v.t.	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter
			☐ aanwezig ☒ niet aanwezig
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☒ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen: tank is niet meer in gebruik
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstructie / andere	☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	
beproeving deel I			
waarschuwing- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlare)		aanwezig	niet aanwezig
	fluit	☐	☒
	elektrische sonde	☐	☒
	andere:	☐	☒
water- en slijbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlare)	☐ uitgevoerd hoeveelheid water: cm pH: (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok		
	☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:		
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:		

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlareem)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking		
		☐ fluidum		ok	niet ok	
		☐ onderdruk		☐	☐	
		☐ overdruk		☐	☐	
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐	☐	
☒ n.v.t.		☐ andere:		☐	☐	
akoestisch of visueel alarmsignaal				☐	☐	
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.				
	☐ uitgevoerd					☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode:
	☐ opmerkingen:					
kathodische bescherming:		☐ aanwezig	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.		
		☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:		
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking		
				ok	niet ok	
	peilstok	☐	☐	☐	☐	
	mechanisch	☐	☐	☐	☐	
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐	
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐	
ultrasoon	☐	☐	☐	☐		
andere:	☐	☐	☐	☐		
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)						
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee				
kathodische bescherming**:		☐ aanwezig, ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t. controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:				
onderzoek van de staat van de binnenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:				
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:				
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.						
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden						
De tank werd reeds geleegd, afgeblazen van gas- en vloeistoffen en is klaar om weggehaald te worden.						
EINDBEOORDELING						
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.					
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.					
☒ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.					
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkploaf of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.						
WAARSCHUWING						
Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëldigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.						
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.						
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór/...../..... ☐ n.v.t.						
 handtekening erkend technicus				voor kennisname		
				handtekening klant		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/fag/stookolietanks/ .						