



Ringlaan 39  
1853 - Strombeek-Bever  
tel. +32 2 880 88 90  
info@aceg.be  
www.aceg.be

## Ondergrondse stookolietank

**Besluit:** De tank mag niet meer gevuld worden en mag niet meer gebruikt worden

**Volgende controle:**

**Datum keuring:** 03/01/2025

**Inspecteur:** Hannes Pyfferoen

**Mentor:**

**ID-label:**

**Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

**Datum verslag:** 03/01/2025

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam  
Huisnummer  
Busnummer  
Postcode  
Gemeente  
Land

Gentseweg  
561  
8793  
Sint-Eloois-Vijve  
België

### Eigenaar

Naam  
Straatnaam  
Huisnummer  
Busnummer  
Postcode  
Gemeente  
Land

-  
Gentseweg  
561  
8793  
Sint-Eloois-Vijve  
België

### Installateur

Naam  
BTW nr.  
Telefoonnummer  
E-mail

-  
-  
-  
-

Type

Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

### RESERVOIR

Plaatsing reservoir  
Type reservoir  
Inhoud reservoir  
Datum plaatsing

Niet toegankelijk ondergronds  
Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
<5000 L  
voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

### TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit  
Dichtheid toezichtspuit  
Vervuiling rond tank  
Staat deksel

**Aanwezig**

Ja

Nee



**Keuring**

OK

NOK



**Aanwezig**

Ja

Nee



**Keuring**

OK

NOK



### LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)  
Staat leidingen (ontluchting, vulling)



|                        | Aanwezig                         |                                  | Keuring                          |                       |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                        | Ja                               | Nee                              | OK                               | NOK                   |
| Uitmonding leidingen   |                                  |                                  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Staat aanvoerleiding   |                                  |                                  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Staat terugvoerleiding | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Stookoliefilter        | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |                                  |                       |
| Lekt stookoliefilter   |                                  |                                  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## RESERVOIR

|                     |                       |                                  |                                  |                                  |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Algemene staat tank |                       |                                  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| VORIG CERTIFICAAT   | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

## ACCESSOIRES

### PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

|             | Aanwezig                         |                                  | Keuring                          |                       |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|             | Ja                               | Nee                              | OK                               | NOK                   |
| Peillat     | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Mechanisch  | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Pneumatisch | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ultrasoon   | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

|                     |                                  |                                  |                                  |                       |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Fluit               | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Elektronische sonde | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)

|            |                                  |                                  |                                  |                       |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Vloeistof  | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Onderdruk  | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Overdruk   | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Peilputten | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Andere     | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## TESTEN

|                               | OK                               | NOK                              |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Water- en slibbemonstering    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Dichtheidscontrole: Onderdruk | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Potentiaalmeting              | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk  
 Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.

Opmerkingen

Drukverlies -0.9 mbar/h

Potential -340.5mV

## OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, wordt binnen een termijn van 36 maanden de houder geledigd, gereinigd en verwijderd met behoud van de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Nota De potentiaalmetingen wijzen op mogelijke corrosie en/of beschadiging van de bekleding van de ondergrondse houder en/of de leidingen

Rood De dichtheid van kranen, koppelingen en toebehoren moet gegarandeerd zijn

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Hannes Pyfferoen (erkeningsnummer ERK/TS/107354)

*Hannes Pyfferoen*

Hannes Pyfferoen  
ACEG VZW - #259

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**  
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.  
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**  
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.  
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481



















