

Over dit attest

De elektrische installatie is **niet conform**.
Dit attest is geldig tot **19/06/2027**.

Inbreuk	Oplossing	Kostenraming**
A3	Er ontbreekt een eendraadsschema en/of situatieplan. Deze documenten moeten opgemaakt worden door een erkend elektricien.	€200 tot €500
C6	De hoofdequipotentiale verbindingen zijn onvolledig. Er moeten extra verbindingen gelegd worden tussen de hoofdaardingsklem en metalen leidingen (water, gas, verwarming) of metalen constructiedelen.	€50 tot €100
D1	De isolatieweerstand van stroomkring U is te laag. Een elektricien moet de stroomkring stapsgewijs uitmeten om de fout op te sporen en het probleem op te lossen.	€200 tot €2.500*
E13	Het stopcontact bij de garagemotor zit los. Dit moet terug vastgezet worden op de wand.	€50 tot €100

* De werkelijke kost hangt volledig af van de specifieke situatie van uw installatie.

**** Over deze kostenraming:**

De getoonde kostenramingen zijn indicatief en niet-bindend. De werkelijke kosten kunnen variëren afhankelijk van:

- De specifieke situatie van uw elektrische installatie
- De gekozen elektricien
- De gebruikte materialen
- De complexiteit van de werken

iFirma BV en ACMV vzw kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of afwijkingen in deze kostenschatting. Dit is geenszins een offerte.