TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV Harelbeke
056/705405

O. ref.:
U. ref.:
VERSLAG NR. : 173/101224/06

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Roterijstraat 18
8860 Lendelede

EIGENAAR : Desmet
Adres : idem
OPDRACHTGEVER : elektro Dries Pareit
Adres : Ardooisestraat 171 8870 Izegem
INSTALLATEUR : idem
Adres :
BTW of ~~IK~~ : 0863 119 955

EAN:
Ref.: Teller nr.
Index : ~~M~~ TUT

Datum van het onderzoek : 24/12/2010 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens :
~~(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)~~
Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen : Huishoudelijk
Begin werken : Fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting : Spanning 3N400 V Bescherming van de aansluiting max 63 A aut
Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type diff 63A/300mA
Type van de aardelektrode : lus - ~~baren - pennen - horizontale geleider~~ Schema : TT
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 28 ; RA : 0,9 Ohm; RI tot +1 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING :

zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/12/2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER : Dulais N 173
nr. + naam + handtekening

De directeur,

FORM. 382-06/2009

BELAC 115-INSP