J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☐ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

115131

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : Kleine Bassin faze 2.
Plaats van onderzoek : L Tantstraat Roeselare
Installateur : Deblaere&C° Meensestwg Roeselare.
– B.T.W.-nummer :
– of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : Resid/App 4.2.3 Stroomleveraar :
Agent-Onderzoeker : Electrabel Lefebvre Datum van onderzoek : 30/3/2001

– Bedrijfspanning	3N400 Volt.	– Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel	4x10mm²	A6-B5-C1-D5-E6-F2:16 &20A aut.
– Algemene bescherming	Max 40 A	G1-H2-I1-J1-K3-L1-M1:20&16A aut.
– Type algemene schakelaar	Aut 40	N4-O1-P1-Q1-R4:20A aut op 30mA.
– Type aardelektrode(s)	Lus	
– Aardspreidingsweerstand	0.2 ohm	
– Algemene isoleringsweerstand	1 Megohm	
– Aantal borden en eindstroombanen	1 18	
– Algemene differentieelschakelaar	40A/300mA	
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	40A/30mA	

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
– verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

GEEN

Opm:Badkamermeubels waren niet geplaatst.

De elektrische installatie werd ..... conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 30/3/2026

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa : ..... datum : ..../..../....