



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

✶ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr

Ref. verslag

RAP

VR / 2016M30 - 3C

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- ✶ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaren van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - AREI art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	ARLO		Voornaam		Postnr	
Adres			Gemeente			
Installateur	EDSS		Gemeente	Meerssele		
BTW-nummer	B60478028566					
of identiteitskaartnr.			Uitreikingsdatum	___ / ___ / ___		
Plaats van onderzoek			Postnr.	3820		
Adres	DOKTER O. DE GRUYTERSTRAAT 26/002		Gemeente	MEERSSELE		
EAN-code	561668860016583333		Elektriciteits- verdelers			
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werk / festiviteiten		☒ wooneenheid (huis, appartement, andere)		☐ huishoudelijke werkeenheden	

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U _{nom} (V ac/dc)	110V ac
Ø voedingskabel (mm²)	16-10-16
I _{nom} aansluiting (A)	40A
Type alg. schakelaar	diff.
Aantal borden	1
Aantal eindstroombanen	1
Type aardelektrode	Rin
Algemene diff.stroom.inr.	63A30mA
Bijkomende diff.stroom.inr.	

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	3,5 Ω	Isolatielaststand (250/500/1000V) :
	10 MΩ	Werkingsdifferentieelstroominrichting :
		OK / NOK
		Continuïteit PE-geleiders & equipot. :
		OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)
GEEN
opm: uitbreiding op bestaande PV-installatie.
□ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / ___ / ___

Besluit
✶ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
□ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd.
Volgend controlebezoek uiterlijk op : 30/11/2016
Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)
VAN HEMELEN J. VAN HEMELEN C.M. KEURINGSORGANISME VZW Inspecteur (120) BELPALME Kevin
Datum onderzoek : 30/11/2016

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

76055