



- oppervlakte doorstroombopening
onder binnendeuren: minimum 70 cm²
onder binnendeur naar
gesloten keuken: minimum 140 cm²
n.v.t. bij branddeuren
- NT: nieuwe toestand
BT: bestaande toestand
VT: vergunde toestand

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem aangestelde veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.