


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid




Ettingen 24 bus 0104, 9820 Merelbeke

appartement

identificatiecode: 44043-G-2016_15362/EP09097/A001/D01/SD008

Energietabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **25-03-2022**

Handtekening:

THOMAS VANHAESBROECK

TVH VASTGOED
EP09097

Dit certificaat is geldig tot en met **25 maart 2032**.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

☒ Het E-peil voldoet.

E38

Eis

BEN

Andere eisen

☒ Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:☒ Vloeren☒ Muren☒ Vensters☒ Dak☒ Andere constructiedelen☒ Het K-peil (K31) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.☒ Het risico op oververhitting is beperkt.☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.☒ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	17/12/2015
Datum einde van de werken	23/03/2021
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	6.153
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	84
Beschermd volume (m ³)	361
Verliesoppervlakte (m ²)	73
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	117
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	8,90
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,76
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.091
Gebouw-id / gebouweenheid-id	19393253 / 20942646

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

THOMAS VANHAESBROECK
TVH VASTGOED
9840 De Pinte
EP09097 | 0810860216

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.