



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw
Haringstraat 4
8460 Oudenburg
Ondnr BE 0831.542.002
TEL: 059 / 448 448
FAX: 059 / 433 089
info@KEURteam.be
www.KEURteam.be

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

ALGEMENE GEGEVENS

Plaats van onderzoek: **Roeselaarsestraat 302, 8870 Izegem** Volgens TP01b
Opdrachtgever:
Bedrijf:
Eigenaar: Ond nr / IDnr:
Type lokalen: **Woning**
Doel onderzoek: **276bis - Controleonderzoek bij verkoop wooneenheid**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:
Nominale spanning: **2 X 230V**
Hoofdbeveiliging: **40A**
Voedingsleiding: **4 x 10 mm²**

Elektrode type: **Pen/Baren**
Aantal borden: **1**
Aantal stroombanen: **6**
Waarde ADS: **300mA 40A**

Continuïteitsmeting: **ok**
ADS testknop: **ok**
ADS foutlus: **ok**
Bescherming RA OA: **ok**
R isolatie: **OK, > 0,5 MΩ**
R aarde: **18,8 ohm**
Schema's: **ok**
Staat vast
elektrisch materieel: **ok**



TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1. **GEEN**

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.
De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 17/09/2038 of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.
Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur: **Deplae B.**