

ultrasone tankcontrole
lekdetectie
vacuÛmtesten
tankreiniging
verkoop tanks en verdeelinstallaties
onderhoud en herstelling
neutralisatie, opschuimen
en/of verwijderen van tanks
brandertechniek

Mevr. Baert Hilde
Tieltsteenweg 48
B - 8780 OOSTROZEBEKE

factuur - facture

TE VERMELDEN BIJ BETALING

referentie	datum - date	nr factuur - n° facture	nr klant - n° client	b.t.w. nr - n° t.v.a.	
+++230/8561/07367+++	17/07/23	230856	1950080		
goederen - marchandises	hoeveelheid - quantité	prijs - prix	bedrag - montant		
Tankkeuring ondergrondse stookolietank van 5.000 L + conformiteitsattest	1,00 .	105,0000	105,00		3
Forfaitaire transportvergoeding	1,00 .	16,6000	16,60		3
Volg ons op facebook -> @TankTechnics -> @brandstoffenpoleyn Zomerverlof: van 21/7 t.e.m. 15/8 We wensen U een deugddoende vakantie toe!					
goederen - marchandises	b.t.w. % t.v.a.	b.t.w.waarde - valeur t.v.a.	vervaldatum - date d'échéance	TE BETALEN - A PAYER	
3	121,60	21,00	25,54	1/08/23	147,14

Beteld 923-8-2023

Poleyn | Tank Technics bvba
Kappaertstraat 82
B-8550 Zwevegem
Tel. +32(0)56 75 86 16
Fax +32(0)56 75 99 16

GSM +32(0)475 91 53 25
info@tanktechnics.be
www.tanktechnics.be
R.v.k. Gent, afd. Kortrijk

BTW-BE-0892.068.616
KBC 738-0223052-71
IBAN BE49 7380 2230 5271
BIC KREDBEBB

Erkend tankcontroletechnicus SV03394
Erkend brandertechnicus TV14991
Geregistreerd aannemer 052311

ultrasone tankcontrole
lekdetectie
vacuümtesten
tankreiniging
verkoop tanks en verdeelinstallaties
onderhoud en herstelling
neutralisatie, opschuimen
en/of verwijderen van tanks
brandertechniek

Mevr. Baert Hilde
Tieltsteenweg 48
8780 OOSTROZEBEKE

Zwevegem, 13 juli 2023

Geachte Mevrouw Baert,

Betreft: factuur + conformiteitsattest tankkeuring

In bijlage bezorgen wij u onze factuur 230856 en het conformiteitsattest van de tankkeuring die wij voor u uitvoerden op bovenstaand adres.

Wij wensen u goede ontvangst van deze documenten en danken u voor het vertrouwen dat u in onze firma heeft gesteld.

P.s.: kan u ons uw e-mail adres bezorgen, dan kunnen wij voortaan alle correspondentie per mail versturen. U kan ons hiervoor gewoon een mailtje sturen naar info@tanktechnics.be.

Met vriendelijke groeten,

Stefanie Vanhaverbeke
Tank Technics BVBA

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma		volgnummer attest: 202307171427-35971	
naam: Tank Technics BVBA		technicus	
straat en nummer: Kappaertstraat 82		voornaam en naam: Sander Delmeire	
postcode en gemeente: 8550 Zwevegem		erkenningsnr.: SV 05569	
tel.: 056 75 86 16	gsm:	datum controle: 17/07/2023	
fax:		arbeidsduur: van 14:27 tot 14:33	
email: info@tanktechnics.be;niki@tanktechnics.be			
ondernemingsnummer: BTW BE 0892.068.616			

klant		☒ particulier ☐ onderneming		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus				naam contactpersoon: Baert Hilde	
naam: Baert Hilde				straat en nummer: Tielsteenweg 48	
straat en nummer: Tielsteenweg 48				postcode en gemeente: 8780 Oostrozebeke	
postcode en gemeente: 8780 Oostrozebeke				tel.: gsm: 0475 78 13 44	
tel.: gsm: 0475 78 13 44				email:	
email:					

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK					
particulier			onderneming		
☒ niet-ingedeeld			☐ ingedeeld		
☐ ingedeeld			☐ ingedeeld		
inhoud (l): 5000			inhoud (l):		
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)			☐ klasse 3 (vanaf 100kg)		
☐ klasse 2			☐ klasse 2		
☐ klasse 1			☐ klasse 1		
☒ ondergronds			☒ cilindrisch		
☐ bovengronds			☐ rond		
☐ groeve			☐ parallellepipedum		
☒ niet toegankelijk			☐ ovaal		
☐ toegankelijk			☐ andere		
☐ inkuiping			☒ staal (enkelwandig)		
☐ andere			☐ staal (dubbelwandig)		
			☐ roestvast staal		
			☐ gewapend thermohardende kunststoffen		
			☐ andere kunststoffen		
			☐ prefabconstructie		
datum van plaatsing: 17/07/2001			tanknummer:		
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:					
gestockeerd product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel					
☐ lampolie type C ☐ andere:					

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig	

visuele controle					
toezichtspuit/mangat		☒ ok ☐ niet ok		leidingen en toebehoren	
☒ aanwezig	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok		
☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok		
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok		
inkuiping	verontreiniging	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig		
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	terugvoerleiding ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig		
☐ niet aanwezig			stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig		
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok			
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:		
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok			
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee			
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok
akoestisch of visueel alarmsignaal ☐ ok ☐ niet ok					
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): -10 onder het vloeistofniveau (dB μ V): -12 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:				
	opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok,	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: sdt Type: 170 Serienummer: 061110134 Calibratiedatum: 26/09/2022					

controle en beproeving deel II (Ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
ok	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 17/07/2028	
 handtekening erkend technicus naam: Sander Delmeire	voor kennisname  NA handtekening klant naam: Baert Hilde hoedanigheid: Klant