Bureau voor Technische Inspecties v.z.w.
---------- Erkend controleorganisme, derde partij ----------
Maaltecenter Blok G Derbystraat 345 B 9051 Gent
Tel : 09 / 242 92 00 Fax : 09 / 282 47 77

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Datum van verslag:	28 maart 2014
Klant ID:	132510071
Datum van onderzoek:	28 maart 2014
Verslagnummer:	524371458
Installatie ID:	511556314
BTW OF IK:	BE 0840.357.520

Opdrachtgever:
EAVO Bvba
Bergstraat 25
8720 Dentergem
Eigenaar:

Zwingelkotstraat 18
8710 Wielsbeke
Plaats van het onderzoek:
Zwingelkotstraat 18
8710 Wielsbeke

I. Algemene beschrijving en kenmerken : 20140328-126-02-Nieuwe residentiële

Aard van het onderzoek:	Gelijkvormigheidsonderzoek	Nieuwe residentiële	Arei 270
Omschrijving installatie:	Ondergronds	Type van aardelectrode:	Lus
Voedingskabel hoofdbord:	2 x 10 mm²	Bescherming van de aansluiting:	40 A
Aansluiting: Spanning:	mono 230 V	Differentieel type:	40 A /300 mA /2 P
Electrische installatie:	Na, 1.10.81, TT	Arei artikel:	Arei 86
Aantal borden:	1	RA:	3,4 Ohm
Aantal eindstroombanen:	22	RI tot:	214 MOhm
Stroomleverancier:	Eandis		

II. Uitgevoerde controles:

Gelijkvormigheidsonderzoek: AREI art. 270

Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische huishoudelijke laagspanningsinrichting.

Keuring volgens instructie IN 7, gebruik makend van checklist DS63

III. Opmerkingen:

- Beschrijving van de installatie:
  zie situatieplan(s) en ééndraadschema('s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 juli 1981).

V. Besluit:

A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/03/2039 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.


VI. Mededelingen:


1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
3. Voor de ondernemingen waarop het ARAB toepasselijk is : « Krachtens Art. 14 van Hfstk IV van titel II van de CODEX over het welzijn op het werk (KB van 3 mei 1999) moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering.

De agent onderzoeker



David De Man





VERDIEPING

ZOLDER

S1 T1

BTW 186

08-03-14

EAVO bvba
Dirk Van Overfelt
Bergstraat 25
8720 Wakken

www.eavo.be
dirk@eavo.be
tel:0474/81.84.28
btw:BE0840.357.520


eAVO
THUIS IN TECHNIEK


	Datum	Naam
Tek.	27/10/2013	Dirk V.O.
Gepr.	27/10/2013	Dirk V.O.


Project:
Dimo-Management_midden

van 5
1 Bl.

Ver. v.: Ver. d.:







EAVO bvba
Dirk Van Overfelt
Bergstraat 25
8720 Wakken

www.eavo.be
dirk@eavo.be
tel:0474/81.84.28
btw:BE0840.357.520


eAVO
THUIS IN TECHNIEK


	Datum	Naam
Tek.	27/10/2013	Dirk V.O.
Gepr.	27/10/2013	Dirk V.O.


Project:
Dimo-Management_midden


van 5
1 Bl.

Ver. v.:
Ver. d.:


SLPK 3
SLPK 3
SLPK 3
SLPK 3
SLPK 2
SLPK 2
SLPK 2
LIVING
LIVING
LIVING
LIVING
LIVING
BERGING
SLPK 1
SLPK 1
SLPK 1
SLPK 1
DAMPKAP
WERKBLKAD
TELENET
RESERVE
VOB 362.5
20A
B
C
D
E
F
G
-G
16mm²
2P-300mA 40A
A
EXVB 4X10²
A2
A1


WC BOVEN
SLPK 3
SLPK 2
BERGING
KEUKEN
WC
INKOM
NACHTHAL
SLAAPK 1
EETPLAATS
EETPLAATS
LIVING
LIVING
FORNUIS
WASMACHINE
DROOGKAST
VOB 361.5
VOB 361.5
VOB 366
VOB 362.5
VOB 362.5
16A
16A
32A
20A
20A
2P-30mA 40A
H
I
K
L
M
j
H-M


GARAGE
DIEPVRIES
POMP
OVEN
MICROGOLF
POORT
BADKAMER
C.V.
VENTILATIE
ZOLDER
GARAGE
WASPL
BADK
12V
8V
VOB 362.5
VOB 361.5
20A
16A
10A
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
N-V


BUITEN
TERRAS
VOORDEUR
VOB 362.5
VOB 361.5
1
2
1
20A
16A
X
Y
2P 40A 30mA
W
W-Y