vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl
Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Safety, quality and environmental services

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☒ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611
Code PC Rest: ☐ ☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
Naam, Voornaam: Vanderheyden Kr
BTW nr: Bessenstraat 6
of identiteitskaartnr: 8810 Ardooie
Stroomleverancier:

Meter nr: Nvt stand:
Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr:
Lid nr:
Installatie: Naam: Marc Vandaele
Adres: Styn Streuvelslr 2
8820 Torhout
Datum onderzoek: 21 08 2021
Eigenaar of aangestelde: Tel.: zelfde
Naam, Voornaam: "
Adres: "
Aanvrager: "

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐
Installatie ontworpen voor een spanning van 400/230 V, AC, Bescherming aansluiting: TN-C-S A Type: 300 mA
Omschrijving aansluiting: Ondergronds Kabeltype: EXVB Doorsnede: 4 x 10 mm²
Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 21 verbr.
Type aardelektrode: Een Spreidingsweerstand: 1,8 Ohms Algemeen isolatieniveau: 50 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

	Zie schema	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
Geen

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - ~~(niet)~~ - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 21.08.2031 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: .....
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening
0936

15 001 0 2 16

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BTV Stadem
051/252548

O. ref.: _____

U. ref. _____ VERSLAG NR.: 164-n0908/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

EAN: ANB

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

ADRES INSTALLATIE: Stijn Stienvelstraat 1 bus 3, 8870 Izegem

EIGENAAR: Gayse

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: DL Solar

Adres: Boskantstraat 77, 8800 Oekene

INSTALLATEUR: idem

Adres: _____

BTW of ~~IK~~: 0808 078 789

Datum van het onderzoek: 9/09/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)~~

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - ~~Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: Zonnepanelen

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning mono 230V V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 40A/30mA

Type van de aardelektrode: lus - ~~baren - pennen - horizontale geleider~~ Schema: TT _____

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 1 ; RA: 2,7 Ohm; RI tot >10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: LS BORD zie schema

Vermogen panelen	20 x 190 wp = 3800wp
Merk omvormer	Kaco
type omvormer	Powador 4202 INT
Vermogen omvormer	3500 W
Inom	17A.
Serienummer	420RG01333354
Tellerstand	81 kWh SN. KL1950261001 EM 10 - DIN

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN~~OF NOTAS~~: Geen

NOTA:
- Isolatiemeting niet uitgevoerd wegens aanwezigheid van elektronica
- De afhankelijkheid tussen karakteristieken van panelen en omvormer behoort niet tot de controle
- Enkel installatie zonnepanelen werd nagezien
- Werking sterk afkoppelingsrelais werd niet uitgevoerd

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
de aangestelde van de stroomverdeler
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 9/09/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. ~~De installatie is niet conform.~~
3. ~~De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.~~
   ~~De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op~~ _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening Vandenbussche Dimitri 166

De directeur,